

くりりんセンターピット火災等の発生について（令和3年度）

1 発生状況

- ①日 時：令和3年4月7日（水）11：24
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：11：25 受入停止。11：55 搬入再開。待機車両 27 台。
- ②日 時：令和3年4月22日（木）11：25
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：11：28 受入停止。12：03 搬入再開。待機車両 27 台。
- ③日 時：令和3年7月6日（火）11：23
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：なし
- ④日 時：令和3年7月7日（水）11：14
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：11：22 受入停止。11：30 受入再開。
- ⑤日 時：令和3年11月16日（火）18：55
場 所：可燃ごみピット 3 番扉の西側
原 因：不明
影 響：なし
- ⑥日 時：令和3年12月1日（水）10：45
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：なし
- ⑦日 時：令和3年12月22日（水）16：23
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の1m下
原 因：不明
影 響：なし

- ⑧日 時：令和3年12月29日（水）11：10
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の3m下
原 因：不明
影 響：なし
- ⑨日 時：令和4年1月21日（水）15：12
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の2m下
原 因：不明
影 響：なし
- ⑩日 時：令和4年2月10日（木）10：38
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の2m下
原 因：不明
影 響：なし
- ⑪日 時：令和4年2月15日（火）11：38
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：なし
- ⑫日 時：令和4年2月16日（水）10：43
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下
原 因：不明
影 響：なし



放水銃で消火している様子(2月15日)

火災等発生の要因

出火原因は特定できていませんが、ほとんどの火災等が不燃・大型ごみを破碎する機械の運転中に起きており、破碎処理後に選別した可燃物を可燃ごみピットに搬送しているコンベヤ出口の下が火災等の発生場所となっています。このことから、燃やさないごみ袋にリチウムイオン電池やこれらの電池を内蔵している製品等が入れられ、破碎した際に衝撃が加わり発火したものと考えられています。