くりりんセンターピット火災等の発生について（令和５年度）

① 日　時：令和５年７月13日（木）15：20頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発煙。原因不明
消火作業終了：16：00
搬入等への影響：15:20～17:30破砕・粗大ごみ処理中断。時間延長し、20:00終了。

② 日　時：令和５年７月24日（月）11：53頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：小爆発による発煙。原因不明
消火作業終了：12：05
搬入等への影響：12:50まで可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止。
11:53～13:00破砕・粗大ごみ処理中断。時間延長し、20:00終了。

③ 日　時：令和５年８月３日（水）10：10頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：小爆発による発火。原因不明
消火作業終了：10：40
搬入等への影響：10:40まで可燃ごみプラットホーム６番扉からの受入停止。
11:10まで可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止。
10:10～13:00破砕・粗大ごみ処理中断。

④ 日　時：令和５年11月16日（木）9：55頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発煙。原因不明
消火作業終了：10：15
搬入等への影響：11:00まで可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止。
9:55～13:00破砕・粗大ごみ処理中断。

⑤ 日　時：令和５年11月22日（水）13：35頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。原因不明
消火作業終了：14：08
搬入等への影響：15:00まで可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止。
13:35～15:00破砕・粗大ごみ処理中断。

⑥ 日　時：令和５年12月１日（金）11：35頃
場　所：二次破砕機
状況及び原因：爆発による緊急停止。原因不明
消火作業終了：なし
搬入等への影響：13:00まで不燃ごみ処理の停止。
11:35～13:00破砕施設各所点検。

⑦ 日　時：令和５年12月８日（金）13:59頃
場　所：二次破砕機室
状況及び原因：二次破砕機内部での爆発により粗大ごみ供給コンベヤ最上部で火炎確認。
原因不明。
消火作業終了：14:15
搬入等への影響：14:08～14:25可不燃プラット搬入停止。
16:40まで粗大ごみ処理の停止。
二次破砕機各所変形のため補修、清掃

⑧ 日　時：令和5年12月13日（水）11:22頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。原因不明
消火作業終了：11：57
搬入等への影響：13:00まで可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止。
13:00まで破砕・粗大ごみ処理中断。

⑨ 日　時：令和6年1月5日（金）14:05頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。原因不明
消火作業終了：14：28
搬入等への影響：14:06～可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止
15:20まで破砕・粗大ごみ処理中断。

⑩ 日　時：令和6年1月31日（水）13:50頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。リチウムイオン電池と推測
消火作業終了：14：50
搬入等への影響：13:51～14:30　搬入車受入れ停止
当日の破砕・粗大ごみ処理中止
17:00まで可燃ごみプラットホーム６・７番扉からの受入停止

⑪ 日　時：令和6年3月14日（木）14:06頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。原因不明
消火作業終了：14:42
搬入等への影響：14:06～可燃ごみプラットホーム７番扉からの受入停止
15:00まで破砕・粗大ごみ処理中断。

⑫ 日　時：令和6年3月25日（月）13:55頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。リチウムイオン電池と推測
消火作業終了：14:22
搬入等への影響：14:55まで可燃ごみプラットホーム６・７番扉からの受入停止
15:00まで破砕・粗大ごみ処理中断。

⑬ 日　時：令和6年3月28日（木）10:40頃
場　所：可燃ごみピット　可燃物搬送コンベヤ出口の下
状況及び原因：発火。原因不明
消火作業終了：11:02
搬入等への影響：11:40まで可燃ごみプラットホーム６・７番扉からの受入停止
13:00まで破砕・粗大ごみ処理中断。

火災等発生の要因　～お願い～

発火や発煙の状況から、小型充電式電池（リチウム電池等）と思われるものが破砕時や搬送時のショックで発火・発煙するものと推測されています。

早期発見、初期消火の対応によって大きな事故とはなっていませんが、ひとたび大きな施設火災が発生すると、人命の危機のほか、高額な復旧費用や長期間の施設停止に伴う休止期間中の処理委託など経費面にも大きな影響が出ます。また、住民の皆さんが排出するごみの収集、ごみの受け入れに影響が出る恐れがあります。

お住まいの地域のごみ集積所に家庭ごみを出すとき、リチウムイオン電池等の小型充電式電池やこれらの電池が内蔵したままの製品を、燃やさないごみ袋や資源ごみの袋に絶対に入れないでください。