下　水　汚　泥　中　の　有　害　成　分　　令和　4年度

*** 試料 (含有) ***

月　日	含水率	総水銀	ひ素	銅	亜鉛	鉄	マンガン	総クロム	カドミウム	鉛	アルキル水銀	有機リン	PCB	シアン	六価クロム	ニッケル	アルミニウム	
	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
4/20	44.8	0.14	3.3	300	610		300	9	0.6	7.8						8		
6/8	25.4	0.13	3.2	380	650		360	9	0.6	8.3						8		
8/3	23.6	0.19	3.2	500	750		450	14	0.7	12						10		
10/5	36.2	0.14	3.5	400	710		560	16	0.5	13						10		
12/7	32.9	0.16	3.4	1300	760		400	14	0.6	13						10		
2/8	37.9	0.14	3.9	580	670		270	9	0.7	7.7						8		
最高	44.8	0.19	3.9	1300	760		560	16	0.7	13.0						10		
最低	23.6	0.13	3.2	300	610		270	9	0.5	7.7						8		
平均	33.5	0.15	3.4	577	692		390	12	0.6	10.3						9		
定量下限																		
基準	－	2	50	－	－		－	500	5	100						300		

*** 試料 (溶出) ***

月　日	アルキル水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機リン	六価クロム	シアン	ひ素	PCB	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類						
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ng-TEQ/g-dry						
8/3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND	0.00039						
2/8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND	－						
最高	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND	0.00039						
最低	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND	0.00039						
平均	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND	0.00039						
定量下限	0.0005	0.0005	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.05	0.0005							
基準	検出されないこと	0.005	0.09	0.3	1	1.5	1	0.3	0.003	－						

*** 試料 (溶出) ***

月　日	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.1.1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.1.2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ベンゼン	チウラム	シマジン	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	セレン	
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
8/3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	
2/8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	
最高	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	
最低	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	
平均	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	
定量下限	0.002	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.001	0.0006	0.0002	0.001	0.0006	0.0003	0.002	0.02	
基準	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.1	0.06	0.03	0.2	0.3	