

ごみ処理方式評価の集計結果(重点配分)

| 大項目 | 小項目 | 処理方式 | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| | | ストーカ式 | 流動床式 | ガス化溶融シャフト炉式 | | ガス化溶融流動床式 | | コンバインド方式 ストーカ式+メタン発酵 |
| | | | | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | |
| 安定性・安全性 (6項目) | ◎の数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | ○の数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | △の数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 経済性 (4項目) | ◎の数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | ○の数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | △の数 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 環境性 (6項目) | ◎の数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | ○の数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | △の数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ◎の数 | | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ○の数 | | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| △の数 | | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |

単純集計(16項目×◎(3点)=合計48点の評価)

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ◎を3点 | 27 | 18 | 18 | 12 | 15 | 9 | 18 |
| ○を2点 | 8 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 8 |
| △を1点 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| | 38 | 37 | 31 | 27 | 31 | 29 | 32 |
| | ① | ② | ④ | ⑦ | ④ | ⑥ | ③ |

均等配分(合計180点で評価)

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 安定性・安全性 (配点60点) | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| | 13.3 | 26.7 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 13.3 |
| | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| | 53.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 43.3 | 43.3 | 46.7 |
| 経済性 (配点60点) | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 |
| | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 |
| 環境性 (配点60点) | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
| | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 13.3 |
| | 6.7 | 3.3 | 13.3 | 16.7 | 10.0 | 10.0 | 6.7 |
| | 43.3 | 46.7 | 33.3 | 26.7 | 36.7 | 33.3 | 40.0 |
| | 141.7 | 138.3 | 115.0 | 98.3 | 115.0 | 106.7 | 116.7 |
| | ① | ② | ④ | ⑦ | ④ | ⑥ | ③ |

| 大項目 | 小項目 | 処 理 方 式 | | | | | | |
|------------------|-----|---------|------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| | | ストーカ式 | 流動床式 | ガス化溶融シャフト炉式 | | ガス化溶融流動床式 | | コンバインド方式 ストーカ式+メタン発酵 |
| | | | | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | |
| 安定性・安全性 (6項目) | ◎の数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | ○の数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | △の数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 経済性 (4項目) | ◎の数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | ○の数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | △の数 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 環境性 (6項目) | ◎の数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | ○の数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | △の数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ◎の数 | | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ○の数 | | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| △の数 | | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |

重点配分案1(合計180点で評価)

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安定性・安全性 5割 (50% 配点90点) | 60.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 |
| | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 |
| | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
| 経済性 3割 (30% 配点54点) | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
| | 9.0 | 27.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 0.0 |
| | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 9.0 | 9.0 | 13.5 |
| | 40.5 | 40.5 | 31.5 | 22.5 | 31.5 | 27.0 | 27.0 |
| 環境性 2割 (20% 配点36点) | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 |
| | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 |
| | 146.5 | 138.5 | 121.5 | 108.5 | 118.5 | 112.0 | 121.0 |
| | ① | ② | ③ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ④ |

| 大項目 | 小項目 | 処 理 方 式 | | | | | | コンバインド 方式 ストーカ式+メタン発酵 |
|------------------|-----|---------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | ストーカ式 | 流動床式 | ガス化溶融シャフト炉式 | | ガス化溶融流動床式 | | |
| | | | | スラグ資源化 あり | スラグ資源化 なし | スラグ資源化 あり | スラグ資源化 なし | |
| 安定性・安全性 (6項目) | ◎の数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | ○の数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | △の数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 経済性 (4項目) | ◎の数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | ○の数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | △の数 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 環境性 (6項目) | ◎の数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | ○の数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | △の数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ◎の数 | | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ○の数 | | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| △の数 | | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |

重点配分案2(合計180点で評価)

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 安定性・安全性 3割 (30% 配点54点) | 36.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 |
| | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 |
| | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | 48.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 42.0 |
| 経済性 5割 (50% 配点90点) | 45.0 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 22.5 |
| | 15.0 | 45.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 0.0 |
| | 7.5 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 15.0 | 15.0 | 22.5 |
| | 67.5 | 67.5 | 52.5 | 37.5 | 52.5 | 45.0 | 45.0 |
| 環境性 2割 (20% 配点36点) | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 |
| | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 |
| | 141.5 | 137.5 | 114.5 | 95.5 | 113.5 | 104.0 | 111.0 |
| | ① | ② | ③ | ⑦ | ④ | ⑥ | ⑤ |

| 大項目 | 小項目 | 処 理 方 式 | | | | | | |
|------------------|-----|---------|------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------------|
| | | ストーカ式 | 流動床式 | ガス化溶融シャフト炉式 | | ガス化溶融流動床式 | | コンバインド方式 ストーカ式+メタン発酵 |
| | | | | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | スラグ資源化あり | スラグ資源化なし | |
| 安定性・安全性 (6項目) | ◎の数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | ○の数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | △の数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 経済性 (4項目) | ◎の数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | ○の数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | △の数 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 環境性 (6項目) | ◎の数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | ○の数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | △の数 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| ◎の数 | | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ○の数 | | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| △の数 | | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |

重点配分案3(合計180点で評価)

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安定性・安全性 4割 (40% 配点72点) | 48.0 | 24.0 | 36.0 | 36.0 | 24.0 | 24.0 | 36.0 |
| | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 |
| | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 64.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 52.0 | 56.0 |
| 経済性 4割 (40% 配点72点) | 36.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| | 12.0 | 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 |
| | 6.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 |
| | 54.0 | 54.0 | 42.0 | 30.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 |
| 環境性 2割 (20% 配点36点) | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 |
| | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 |
| | 144.0 | 138.0 | 118.0 | 102.0 | 116.0 | 108.0 | 116.0 |
| | ① | ② | ③ | ⑦ | ④ | ⑥ | ④ |