下　水　汚　泥　中　の　有　害　成　分

令和　5年度

*** 試料 (含有) ***

月　日	含水率	総水銀	ひ素	銅	亜鉛	鉄	マンガン	総クロム	カドミウム	鉛	アルキル水銀	有機リン	PCB	シアン	六価クロム	ニッケル	アルミニウム	
	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	
4/19	32.0	0.14	3.5	320	640		350	12	0.6	11.8						9		
6/7	39.8	0.16	3.6	640	710		340	13	0.7	9.7						9		
8/2	37.1	0.18	3.6	310	760		330	13	0.8	11						10		
10/11	35.5	0.14	3.6	290	790		330	14	0.7	12						10		
12/6	35.6	0.13	3.8	310	790		340	14	0.7	11						10		
2/7	38.9	0.16	3.8	290	690		290	11	0.7	16						9		
最高	39.8	0.18	3.8	640	790		350	14	0.8	16.0						10		
最低	32.0	0.13	3.5	290	640		290	11	0.6	9.7						9		
平均	36.5	0.15	3.7	360	730		330	13	0.7	11.9						10		
定量下限																		
基準	―	2	50	―	―		―	500	5	100						300		

*** 試料 (溶出) ***

月　日	アルキル水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機リン	六価クロム	シアン	ひ素	PCB	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類						
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ng-TEQ/g-dry						
8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND	0.00033						
2/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND	-						
最高	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND	―						
最低	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND	―						
平均	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND	―						
定量下限	0.0005	0.0005	0.01	0.01	0.1	0.05	0.1	0.05	0.0005							
基準	検出されないこと	0.005	0.09	0.3	1	1.5	1	0.3	0.003	-						

*** 試料 (溶出) ***

月　日	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.1.1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.1.2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ベンゼン	チウラム	シマジン	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	セレン	
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	
2/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	
最高	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	
最低	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	
平均	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	
定量下限	0.002	0.0005	0.002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.001	0.0006	0.0002	0.001	0.0006	0.0003	0.002	0.02	
基準	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.1	0.06	0.03	0.2	0.3	